

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره: م/۹۷۴۱۶۶
پیوست: ندارد

جناب آقای موحد

مدیرعامل محترم شرکت تولیدی و بازرگانی صنعت رایان پارس

عطف به درخواست شماره ۹۷/۲۹۴۹ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ به استحضار می‌رساند:

مراتب انطباق آزمون اشتعال پذیری مواد جلد باتری های ساکن سیلند با ظرفیت های اسمی 100Ah و 42Ah طبق نمونه ارسالی با

علامت تجاری SANAT و تاریخ تولید SRP201812 بر اساس الزامات استاندارد ملی ISIRI4868-21 و انطباق آزمون اشتعال پذیری

موضوع استاندارد بین المللی IEC60695-11-10 مورد تایید می باشد.

بدیهی است نتایج حاصله فقط برای نمونه های ارسالی معتبر می باشد.

باتشکر
احمد کاوئی
مدیر آزمایشگاه

